

Zkoušečka napětí bezkontaktní Testboy 114, optická a vibrační, CAT III 1000V Bezkontaktní vibrační zkoušečka napětí Testboy® 114



Položka

Objednací kód	NM 00200023
EAN	8595169505074

Popis

Bezkontaktní zkoušečka napětí Testboy 114 již od 12 V detekuje vodiče pod napětím i v nízkonapěťových obvodech. Neviditelné přerušení vodičů v prodlužovacích přívozech či vadný světelný zdroj ve světelném řetězu lze díky kapacitní metodě měření lokalizovat rychle a s centimetrovou přesností.

Hlavní výhody:

- kapacitní metoda měření
- rozsah měření od 12 V
- integrovaná LED svítidla
- vibrační a optická indikace

Specifikace

- odolnost vůči přepětí CAT III 1000 V
- optická a vibrační indikace
- měření napětí AC 12 V - 1000 V
- norma IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- integrovaná LED svítidla
- odolné pouzdro z ABS plastu
- napájení bateriemi 2x 1,5 V AAA (součást balení)
- rozměry 160 x 25 mm
- hmotnost 45 g

Další technické parametry.

Paměť momentálních hodnot (Data Hold)	NE
Měřicí kategorie	CAT III
Napájení proudem	baterie

Další technické parametry.	
Ukazatel napětí	ostatní
Jednólový fázový ukazatel	ANO
Bezdotyková detekce napětí	ANO
Osvětelní pozadí displeje LC	NE
Ochrana měřicího hrotu	NE
Osvětlení místa měření	NE
Rozsah měření napětí	12 až 1000
Ukazatel směru točivého pole	NE
Zátěž lze zapnout	NE
Typ zkoušení	1pólové